

Entreprise

Adresse :

Tél. :

Mail :

Site internet :

logo
entreprise

FICHE D'AUTOCONTRÔLE ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS

INFORMATIONS CHANTIER

Client

Réf. devis

Adresse

Date début travaux

Date fin travaux

INFORMATIONS INTERVENANTS

Intervenant 1

Intervenant 2

Fait à (lieu) :

Le (date) :


À SAVOIR

Cette fiche d'autocontrôle est destinée aux entreprises et artisans du bâtiment. Elle traite des points à vérifier par le professionnel lors de la mise en œuvre de l'ouvrage considéré pour en assurer une qualité optimale.

Les points d'autocontrôle de la présente fiche n'ont pas vocation à être exhaustifs. Ils relèvent soit de préconisations issues de documents de référence en vigueur, soit de recommandations associées à des bonnes pratiques.

Les points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité mineure ou majeure dans les fiches de contrôles des travaux RGE (dites « grilles d'audit RGE ») sont identifiés par un **RGE**. Néanmoins, la présente fiche n'a pas vocation à se substituer aux « grilles d'audit RGE ».

L'AUTOCONTRÔLE EN 4 ÉTAPES



CHECK'RÉNO

Le suivi de chantier avec Check Réno
Remplissez et éditez directement vos
fiches d'autocontrôle et PV de réception
via l'application web
<https://www.prorenouvellement.fr/documents/checkreno>

ETAPE 1 CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT

- | | |
|--|---|
| 1. Etat parasitaire de la charpente vérifié ? | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. Est-ce que des interventions futures sont envisagées et ont été discutées avec le client (rénovation globale ou par étape) ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3. Si oui : est-ce que des prédispositions particulières ont été intégrées au projet ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. Si panneaux déroulés : si de volumes habitables sont créés, les moyens sont proposés pour réduire au maximum les infiltrations d'air sur le périmètre de l'ouvrage réalisé ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. Une information sur le choix du procédé d'isolation a été faite au client (dépose éventuelle, performance thermique, épaisseur, type d'isolant...) ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. Une information sur l'impact de l'isolation thermique sur le confort d'été a été faite au client ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. Une ventilation permanente est présente et fonctionne (vérifier la présence d'une VMC ou d'une ventilation naturelle, éventuellement des grilles ou entrées d'air, bouches d'extraction etc.) ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8. Le support est exempt de traces d'humidité (infiltrations, défaut d'étanchéité, condensation...) ? RGE | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9. En présence d'un écran sous-toiture HPV : l'isolant doit être en contact avec l'écran HPV et un pare-vapeur est mis en œuvre ? RGE | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10. Parois supports, isolant et parement conformes au regard des risques en cas d'incendie ? RGE | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 11. Si les textes de mise en œuvre imposent la mise en place d'un pare-vapeur : celui-ci est prévu ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 12. Une information sur la nécessité du traitement des réseaux existants (calorifugeage et déviation) de ventilation et de plomberie a été faite au client ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

N° COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)

1	
2	
3	
4	

[... suite page suivante](#)

ETAPE 2 PRÉPARATION DE CHANTIER

13. Les locaux sont accessibles (si travaux simultanés par ex.) ?
14. Les locaux sont hors d'eau hors d'air ?
15. Vérification du matériel livré (conforme à la commande, quantité, qualité) ?
16. Stockage de l'isolant à l'abri du soleil et de l'humidité ?
17. Existence ou mise en place des éléments de sécurité pour le travail en hauteur ?

N° **COMMENTAIRES** (mentionner les points concernés)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ETAPE 3 TRAVAUX

18. Hors présence d'un écran sous-toiture HPV : maintien d'une lame d'air ventilée en sous-face de la couverture ? **RGE**
19. Si panneaux déroulés : l'isolant placé entre les solives de plancher, fermettes, chevrons ou les entraits porteurs est serré mais non comprimé dans son épaisseur ?
20. Si panneaux déroulés : si deux couches d'isolant, pose réalisée à joints décalés ou croisés ? **RGE**
21. En cas d'isolation en plusieurs couches : si un pare-vapeur ou un surfaçage kraft intégré à l'isolant est déjà présent, celui-ci est lacéré pour éviter les risques de condensation ? **RGE**
22. Si les textes de mise en oeuvre imposent la mise en place d'un pare-vapeur : celui-ci est disposé conformément aux textes ? **RGE**
23. Si un pare-vapeur est mis en place au niveau du plafond : la continuité avec celui des parois verticales est assurée ?
24. Si laine minérale : si l'isolant n'est pas nu ou surfacé voile de verre, les spots sont protégés par un matériel adapté ?
25. Les distances de sécurité sont vérifiées par rapport à la classe de température des conduits ? **RGE**
26. Les infiltrations d'air sont réduites au maximum à chaque point singulier (pénétration de réseaux...) ?
27. Si l'étanchéité à l'air est réalisée avec un système sous Avis technique : celui-ci est respecté ?

N° **COMMENTAIRES** (mentionner les points concernés)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

... suite page suivante

Conforme Non conforme/
Non vérifiable Sans objet**RGE** Points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité
dans les grilles d'audit RGE

ETAPE 4 RÉCEPTION

28. Le chantier est replié et nettoyé ?
29. L'isolant posé est conforme au devis ? (nature, épaisseur, caractéristiques) **RGE**
30. L'ouvrage est tel que prévu au devis ? (traitement des joints, rebouchage superficiel, parement sans pulvérulence, ni trou ...)
31. Si présence d'un conduit de fumée ou d'un spot, les dispositions prises pour le risque incendie sont expliquées au client ? **RGE**
32. Les consignes d'usage (fixation, perforation...) sont expliquées au client afin de garantir la bonne utilisation ?

N° COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)

Accéder gratuitement à l'ensemble des ressources et outils PROFEEL sur www.proreno.fr

